

Váš dopis ze dne: 19.03.2026
Naše značka: O26010040694
Vyřizuje: Karel Šíma
Tel.: tel.: +420 387 761 411
E-mail: karel.sima@cevak.cz
Datum: 20.03.2026

Město Netolice
Mírové náměstí 208
384 11 Netolice

Netolice - Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes Město Netolice – vodovodní a kanalizační přípojky (vyjádření společnosti ČEVAK a.s.)

Investor: Město Netolice, Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dešťovou kanalizaci neprovozujeme.

Předmětné vyjádření řeší napojení přilehlých nemovitostí na předbudované přípojky vodohospodářských sítí. Veřejné části přípojek budou realizovány v rámci stavby „Rekonstrukce pozemní komunikace II/122 v průjezdním úseku přes město Netolice – SO 301 – Vodovod, SO 302 – kanalizace“, ke které vydala společnost ČEVAK a.s. vyjádření pro územní, stavební řízení č. j. **O23070196552** dne 30.01.2023.

Seznam stávající objektů, které budou na předbudované přípojky napojeny, viz příloha vyjádření. Stávající objekty, které jsou zásobovány vodou z vlastního zdroje (např. studny) a odkanalizovány do domácí čísrny odpadních vod, septiků nebo jímek na jednotlivých pozemcích, budou nově napojeny pomocí přípojek na veřejné vodohospodářské sítě.

Předbudované části vodovodních přípojek PE 32 budou napojeny na vodovodní řad PE 110 realizovaný v rámci výše zmíněné stavby. Umístění vodoměrných sestav bude řešeno individuálně - ve vodoměrné šachtě nebo i v objektu.

Předbudované kanalizační přípojky budou zaústěny do veřejné kanalizace PVC 300 realizované v rámci výše zmíněné stavby. Těsně za hranicí jednotlivých pozemků budou přípojky zakončeny revizní šachtou nebo bude osazen čistící kus.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Podmínky pro nově realizované vodovodní přípojky:

- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.
- Vodovodní instalace zásobovaná z veřejného vodovodu se nesmí fyzicky propojovat s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody z důvodu rizika kontaminace pitné vody. V případě využití vody z jiného zdroje v domě bude nutné zhotovení odděleného vnitřního vodovodu pro vodu z jiného zdroje (dále jen „vnitřní vodovod užitkové vody“) v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody, ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.
- Vlastníci napojovaných nemovitostí umožní pracovníkům ČEVAK a.s. kontrolu řádného provedení oddělení vnitřního vodovodu pitné a užitkové vody nebo řádného odpojení vlastního zdroje vody od vnitřního vodovodu objektu.
- Umístění vodoměrných sestav pro jednotlivé stávající objekty bude řešeno s vedoucím provozním pracovníkem společnosti ČEVAK a.s. - vodovod - Petr Maroš, tel. 602 189 166, petr.maros@cevak.cz.

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení na předbudovanou část vodovodní k vodohospodářským sítím a osazení vodoměru je sjednání Smlouvy o dodávce (dále jen Smlouvy). Požadavek na smlouvu můžete zadat prostřednictvím našeho portálu na stránkách www.cevak.cz v sekci Zákaznický servis nebo osobně v zákaznickém centru České Budějovice (Severní 2264/8) nebo obchodních kancelářích Jindřichův

Hradec (Jiráskovo předměstí 622/II), Písek (Nádražní 701), Tábor (Kosova 2894). Informace ke sjednání smlouvy Vám poskytneme také na zákaznické lince tel. 844 844 870.

- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.

Činnosti v průběhu realizace:

- Pro realizaci přípojek doložíte objednávku zhotovení přípojek, kterou obdržíte při sjednání smlouvy.
- Připojení na předbudovanou část vodovodní přípojky (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost ČEVAK a.s. - vodovod - Petr Maroš, tel.602189166, petr.maros@cevak.cz. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor. Před zásypem potrubí od napojení na vodovodní řad až po vodoměr bude přizván ke kontrole pracovník ČEVAK a.s. a bude vydán písemný souhlas se zásypem.
- Vodoměrná sestava bude umístěna dle "Technické požadavky na umístění vodoměru". Bude osazen vodoměr Q₃ 4.

Podmínky pro nově realizované splaškové kanalizační přípojky:

- Dle zákona č. 274/2011 § 18, odst. 3 není dovoleno do veřejné kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod vypouštět odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod.
- Dosavadní domovní čistírny odpadních vod je nutné odpojit, septiky a jímky je potřeba zaslepit, vyčerpat, sanovat a zasypat nezávadným materiálem, či stavebně upravit pro jiné využití, např. pro akumulaci dešťových vod. Odpadní vody ze stávajícího septiku nesmí být přečerpávány do kanalizace.
- Zrušení stávající septiků, jímek či domovních čistíren bude zkontrolováno provozními pracovníky společnosti ČEVAK a.s.
- Kanalizační stoka je vedena na místní ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. Oddělení odpadních a dešťových vod je nutné striktně dodržet.
- Oddělení odpadních a dešťových vod je nutné striktně dodržet.

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení na předbudovanou část kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím je sjednání Smlouvy o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Požadavek na smlouvu můžete zadat prostřednictvím našeho portálu na stránkách www.cevak.cz v sekci Zákaznický servis nebo osobně v zákaznickém centru České Budějovice (Severní 2264/8) nebo obchodních kancelářích Jindřichův Hradec (Jiráskovo předměstí 622/II), Písek (Nádražní 701), Tábor (Kosova 2894). Informace ke sjednání smlouvy Vám poskytneme také na zákaznické lince tel. 844 844 870.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.

Činnosti v průběhu realizace:

- Pro realizaci přípojek doložíte objednávku zhotovení přípojek, kterou obdržíte při sjednání smlouvy.
- Napojení na předbudovanou část kanalizační přípojky bude provedeno se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - kanalizace - Petr Maroš, tel.602189166, petr.maros@cevak.cz. Připojení bude provedeno po investorově podpisu tiskopisu Smlouvy. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s.
- Na ležaté domovní kanalizační přípojce bude zhotovena revizní šachta (min. DN 400 mm) nebo osazen čistící kus umožňující v případě akutní potřeby bezproblémové pročištění veřejné i domovní části kanalizační přípojky tlakovou vodou. Šachtu nebo čistící kus je třeba umístit co nejbližší k hranici pozemku nebo k obvodové zdi (tvoří-li tato hranici pozemku). Toto zařízení není potřeba řešit, pokud je již osazeno stávající.
- Zařízení a prostory, které se nacházejí pod hladinou zpětného vzduší v jednotné, splaškové nebo dešťové stoce, na kterou je nemovitost připojena, nesmí umožňovat zaplavení budovy zpětnou vodou. Ohrožené zařízení a prostory se musí chránit technickým opatřením. Ohroženým prostorem jsou

veškeré prostory, které se nacházejí pod výškovou úrovní poklopu nejbližší kanalizační šachty ve směru proti proudu od místa napojení kanalizační přípojky do kanalizační stoky pro veřejnou potřebu.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Karel Šíma

referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

v. z.

Přílohy: Seznam stávajících objektů – Netolice - Gregorova